СОФИЯ

начало лява тръба
km 54+725

ЛЯВА ТРЪБА

АВАРИЕН ИЗХОД-1
комбинирана ниша
km 54+794.51

km 54+800

NK2

1"

LED 56W

ДРЕНАЖНА

ВАРНА

km 54+850

km 54+750

АВАРИЕН ИЗХОД-1
комбинирана ниша
km 54+803.63

ЛЕГЕНДА

A — Тунелно осветително тяло LED модули 1x91W, със симетрична светлоразпределителна крива, монтирано на кабелната скара, IP65

B — Тунелно осветително тяло LED модули 1x175W, със симетрична светлоразпределителна крива, монтирано на кабелната скара, IP65

E2 - Евакуационно осветително тяло с 11W LED със стрелки показващи посоките на евакуация, надпис с метрите до съответния изход, с вградена акумулаторна батерия с автономност 1h, IP65

E3 - Осветително тяло с LED модул 1x11W за светлинно водене, монтирано на височина от тротоара h=1m, IP65

Разклонителна кутия XPLE/LSOH 150/150/100 мм. HD, комплект с 4 бр. щуцер PG16, с клеморед на винт до 10 мм² монтирана на борда на скарата посредством монтажна планка, IP65

Метална неръждаема перфорирана скара 200/65мм, L=3m, сепарирана

Разпределително табло, метална конструкция IP65

Тип осветителното тяло
Номер на осветителното тяло
Мощност на осветителното тяло
A 1 91W
Фаза
Токов кръг
Секция в разпределително табло
Разпределително табло 1

СЪГЛАСУВАЛИ	ПОДПИС								
	ИМЕ	инж. В. ПЕНЕВ	инж. Г. ПАВЛОВ	инж. Е. ЦАКОВ	инж. Д. ДЕНЕВ	инж. В.ВИДОЛОВА	инж. В.ПЕТРАКИЕВА	инж. Б. КОМИТСКИ	
	ЧАСТ	ЕЛЕКТРО	ГЕОДЕЗИЯ	КОНСТРУКТИВНА	ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ	ВиК	ЕЛЕКТРО	ОВК	

ПРОЕКТАНТ:	ГЛАВЕН ПРОЕКТАНТ ЧАСТ "ЕЛЕКТРО":	РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП:	УПРАВИТЕЛ:
/инж. Виргиния Петракиева/	/инж. В. Петракиева/	/инж. Даниела Пенева/	/инж. Даниела Пенева/

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"**

ИЗПЪЛНИТЕЛ: **"ВИА ПЛАН" ЕООД, София, бул. Т. Каблешков 55А**

ДОГОВОР РД-37-47/29.10.2018

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ	МАЩАБ 1:200

Обект: **Изработване на технически проект за извършване на ремонтно – възстановителни работи, с цел привеждане на съвпадация с трансевропейската ЕЛЕКТРО мрежа (TENT-T) тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672, в нормативна експлоатационна пригодност“**

Част: ЕЛЕКТРО

Подобект: СИТУАЦИЯ ОТ КМ 54+700 ДО КМ 54+860

Съдържание: ОСВЕТЛЕНИЕ

12/2019

ЧЕРТЕЖ № РН/VIA/12/002/E02